

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1160070

**Výrobek:** Oceloplechové rozváděčové skříně

**Typ:** ESO-II

**Jmenovité hodnoty:** IP55, 54; IK10,08; vnitřní provedení  
výška 1000-2250 mm  
šířka 500-2000 mm  
hloubka 300-1000 mm

**Objednatel:** SENCO Příbram spol. s r.o.  
Příbram I 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

**Výrobce:** SENCO Příbram spol. s r.o.  
Příbram I 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 503018-01/01 ze dne: 20.01.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 62208 ed. 2:12 čl. 4, 6.2, 6.3, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.11, 9.13, 9.14

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 503018 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.01.2019

02.02.2016

V Praze dne

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



503018-01