

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160071

Výrobek: Oceloplechové rozváděčové skříně

Typ: KAPPA

Jmenovité hodnoty: IP66,55; IK10,08; vnitřní provedení
výška 1000-2250 mm
šířka 500-2000 mm
hloubka 300-1000 mm

Objednatel: SENCO Příbram spol. s r.o.
Příbram I 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

Výrobce: SENCO Příbram spol. s r.o.
Příbram I 292, 261 01 Příbram I, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 503019-01/01 ze dne: 22.01.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed. 2:12 čl. 4, 6.2, 6.3, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.11, 9.13, 9.14

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 503019 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.01.2019

02.02.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



503019-01